



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Минусинск

№ 1735

«28» января 2022г.

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Лазаревой Ларисой Алексеевной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Березовской средней общеобразовательной школы № 10 (МБОУ Березовская СОШ № 10), ОГРН 1022400878059 от 15.12.1996 г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 21 по Красноярскому краю, ИНН 2423007762, юридический адрес: 662636, Красноярский край, Курагинский район, с. Березовское, ул. Пионерская, 7А, на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малegiной Татьяны Ивановны № 62 от 11.01.2022 г., учетный номер в ЕРКНМ 24220041000100577916 (акт проверки от 28.01.2022г. № 1733).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ Березовской СОШ № 10:

1. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи», выразившиеся в наличии полов с дефектами, щелями, механическими повреждениями в кабинетах начальных классов № 1-09, № 1-10, № 1-11, № 1-12 (по техническому паспорту № 56, № 57, № 58, № 59), в кабинете истории № 2-14 (по техническому паспорту № 89), русского языка и литературы № 2-18 (по техническому паспорту № 82), в лаборантской кабинета информатики (по техническому паспорту № 78), в лаборантской кабинета физики (по техническому паспорту № 90), в кабинете иностранного языка (по техническому паспорту № 60), на лестничных клетках на первом и втором этажах, между первым и вторым этажами, в актовом зале (по техническому паспорту № 70), в фойе (холле) на первом этаже школы, в учебном кабинете СБО № 2-15 (по техническому паспорту № 90), в кабинете физики № 2-16 (по техническому паспорту № 92), в лаборантской кабинета химии, в гладильной дошкольной организации (по техническому паспорту № 22), в кабинете химии № 2-11 (по техническому паспорту № 83), в складском помещении пищеблока, в коридоре пищеблока, в овощном цехе первичной обработки овощей.

✓ 2. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии неровных стен, окрашенных известью, частично окрашенных осыпающейся масляной краской, не допускающих уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в учебном кабинете начальных классов № 1-10 (по техническому паспорту № 57), в лаборантской кабинета физики (по техническому паспорту № 90), в лаборантской кабинета химии, в учебном кабинете № 2-18 русского языка и литературы (по техническому паспорту № 82), в гладильной дошкольной организации (по техническому паспорту № 22).

✓ 3. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии неровных потолков с трещинами, дефектами, окрашенными известью, не допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в кабинете иностранного языка (по техническому паспорту № 60), в кабинете химии № 2-11 (по техническому паспорту № 83), в спальне младшей группы дошкольной организации (по техническому паспорту № 11), в сушильной дошкольной организации (по техническому паспорту № 17).

✓ 4. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.1, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии подвода горячей воды через смеситель к умывальной раковине, расположенной в учебном кабинете

начальных классов № 1-10 (по техническом паспорту № 57); в отсутствии подвода горячей и холодной воды через смеситель в кабинете СБО № 2-15 (по техническом паспорту № 90), в прачечной (по техническом паспорту № 16).

5. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии в туалетных комнатах школы детских сидений на унитазах.

6. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии оборудования на окнах регулируемых солнцезащитных устройств (подъемно-поворотные жалюзи, шторы) в учебном кабинете СБО № 2-15 (по техническом паспорту № 90), в учебном кабинете химии № 2-11 (по техническом паспорту № 83), в кабинете иностранного языка (по техническом паспорту № 60).

7. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии в мясо-рыбном цехе двух производственных столов с металлическим покрытием, имеющим дефекты, механические повреждения.

8. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии оборудования бактерицидных установок на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в овощном цехе первичной обработки овощей, в мясо-рыбном цехе.

9. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии окон в изношенном состоянии не предусматривающих возможность организации проветривания, с откидными фрамугами в неисправном состоянии: два двухстворчатых окна в спальне подготовительной группы «Золотой ключик» (по техническом паспорту № 36), три трехстворчатых окна в групповой подготовительной группы «Золотой ключик» (по техническом паспорту № 31), одно трехстворчатое окно в раздевальной (приемной) подготовительной группы «Золотой ключик» (по техническом паспорту № 37), одно трехстворчатое окно в

туалетной комнате подготовительной группы «Золотой ключик», одно трехстворчатое окно в кабинете логопеда (по техническом паспорту № 38), одно трехстворчатое окно и одно двухстворчатое окно в кабинете психолога (по техническом паспорту № 51), одно трехстворчатое окно в кабинете заместителя директора (по техническом паспорту № 39), одно одностворчатое окно в холле второго этажа дошкольной организации; три трехстворчатых окна в спальне средней группы «Непоседы» (по техническом паспорту № 50), три трехстворчатых окна в групповой средней группы «Непоседы» (по техническом паспорту № 42), одно трехстворчатое окно в раздевальной (приемной) средней группы «Непоседы» (по техническом паспорту № 41), одно трехстворчатое окно и два одностворчатых окна в туалетной комнате средней группы «Непоседы» (по техническом паспорту № 43, № 45); три трехстворчатых окна и одно одностворчатое окно в групповой младшей группы (по техническом паспорту № 4), одно трехстворчатое окно и одно одностворчатое окно в раздевальной (приемной) младшей группы (по техническом паспорту № 13); одно трехстворчатое окно на лестничной клетке первого этажа дошкольной организации, одно трехстворчатое окно на лестничной клетке второго этажа дошкольной организации; два трехстворчатых окна и одно двухстворчатое окно в музыкальном зале дошкольной организации (по техническом паспорту № 15); одно трехстворчатое окно в прачечной (по техническом паспорту № 16); одно двухстворчатое окно в гладильной (по техническом паспорту № 22).

✓ 10. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии в раздевальных (приемных) комнатах дошкольной организации условий для сушки верхней одежды и обуви детей и в отсутствии отдельного помещения для сушки верхней одежды и обуви.

11. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии индивидуальных шкафов по количеству детей в раздевальной (приемной) средней группы «Непоседы» (по техническом паспорту № 41).

12. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.7, п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии кроватей по количеству детей в спальне средней группы «Непоседы» (по техническом паспорту № 50).

13. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии оборудования в туалетных комнатах дошкольной организации детских сидений на унитазах.

14. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии оборудования приборов по обеззараживанию воздуха в групповых средней группы «Непоседы», подготовительной группы «Золотой ключик».

15. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», выразившиеся в отсутствии оборудования умывальных раковин, расположенные в туалетных комнатах, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, кожными антисептиками для обработки рук.

16. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в отсутствии на пищеблоке образовательной организации проведения производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания).

17. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5, п. 3.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся отсутствием оборудования на пищеблоке холодильной витрины для хранения салатов.

Срок исполнения настоящего предписания: 05.08.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Березовскую среднюю общеобразовательную школу № 10.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 05.08.2024 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому  
краю в г. Минусинске

Л.А. Лазарева

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач  
по г. Минусинску, Минусинскому,  
Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому,  
Краснотуранскому, Курагинскому и  
Шушенскому районам



Т.И. Малегина

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении:

Число \_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_, год \_\_\_\_\_ г, № \_\_\_\_\_ квитанции,  
дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)